

יום שני 30 מרץ 2020

לכבוד

מציעים פוטנציאליים

א.ג.ג,

הנדון: מכרז פומבי 1-2020 – הקמת חדרי סימולציה, שיפוץ מבואה ומשרדים
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

מענה לשאלות הבהרה

א. להלן תמצית השאלות שהופנו למכללה האקדמית לחינוך קיי (להלן: "המכללה") בקשר עם
המכרז שבנדון, בצירוף התייחסות המכללה לשאלות:

מספר סידורי	השאלה	תשובה
1	סעיף מס' 01.06.001.0010+0020 – האם המחיר מתייחס לכל הדלת או אך ורק למחזיר דלת הידראולי ?	המחיר הינו לכל דלת הכולל אספקה והתקנה כמפורט הכולל לרבות מחזיר דלת הידראולי (מחיר היסוד שנרשם בסעיף רק להגדרת איכות מחזיר הידראולי דלת הנדרש)
2	בסעיף 26.2 רשום שיש לצרף 5 עבודות בשנה בהתאם לנספח ט2. בנספח ט2 יש טבלה המכילה סה"כ 5 שורות. האם יש צורך לרשום 5 עבודות סה"כ לכל השנים או 5 עבודות לכל שנה (סה"כ 15 עבודות)	יש לציין בטבלה (נספח ט'2) 5 פרויקטים שונים בין השנים 2015-2018 העונים על תנאי הסף כמצוין בסעיף
	עבודות מתזים – האם העבודה כוללת ביצוע תחנה קומתית או שמגיעים עד לתחנה ושמים ברז ?	כפי שהובהר במהלך סיור הקבלנים, יש לבצע מערכת ספרינקלרים צנרת ומתזים בלבד וברזי סגירה בקצה הקומה בהתאם לתוכנית המתזים הכללית של המכללה, תחום הבצוע בינו חדרי סימולציה, מבואה וחדרים נלווים (משרדים) שבהיקף המבואה וכפי שהוגדרו במסמכי המכרז, דרישות הבצוע מוגדרות ומפורטות במפרט הטכני ובסעיף שבכתב הכמויות פרק מתזים,
4	תוכנית נ-12 – לא נמצאה במסמכים	מדובר בדלת לחדר סימולציה התוכנית הועלתה לאתר המכללה, בשם קובץ נ-12. הסעיף שונה ל: 01.06.001.0150
5	סעיף 01.06.001.0140 – לא נמצא פירוט בתוכנית האדריכל. הסעיף לא מובן.	מדובר בפרט מסגרות, הסעיף שונה למספר 01.06.002.0030. בנוסף התוכנית הועלתה לאתר המכללה, בשם קובץ מ-13

6	סעיף 01.22.002.0280 – אריח בעלות 10 שנה/מ"ר, האם לא נפלה טעות במחיר היסוד?	הערה נכונה, נפלה טעות סופר בכתב הכמויות מחיר יסוד לאריח בסעיף 100 שנה/מ"ר ולא כפי שצוין בסעיף
7	אבקש לדעת מי קבלני המקום לעניין כריזה, אזעקות, גילוי אש ומתזים אשר אני מעריך שתדרשו לעבוד איתם.	ישנה כפילות לעניין קבלן כריזה ראו תשובה לשאלה 15 קבלן מערכת גילוי "אפקון" הינו קבלן החצר ואחזקה של מערכת גילוי אש בצוע העבודה בתאום מלא מול מנהל האחזקה/ מנהל תפעול של המכללה
8	האם ניתן לספק ציק בנקאי כחלופה לערבות בסכום זהה.	בשל המצב במשק "וירוס הקורונה" ראה התייחסות בפרוטוקול סיור קבלנים בנדון
9	סעיף 01.06.001.0030 – פרט נ-3 חסר בפרטים כמו (שם המוצר, סוג הפרופיל, עובי, פרט לוחות וכו')	מדובר במגן קיר לפי פרט בתוכניות האדריכלות, הנמצאים באתר המכללה ביחד עם מסמכי המכרז
10	סעיף 01-06.001.0130 – לא נמצא מפרט האדריכל	מדובר בדלתות של המשרדים במבואה המיועדות להחלפה, התוכנית של הפרט הועלתה לאתר המכללה, בשם קובץ דלת פורמייקה משרדים
11	סעיף 01.10.002.0030 – חסר פרט. שאלה נוספת לסעיף - חיפוי קיר במדבקה מעוצבת – האם ניתן לקבל את שם הספק, איש קשר מטעם הספק הנבחר, לא מופיע בשום מקור חיפוש "סטודיו חץ"	מדובר במדבקת ויניל כוללת גרפיקה, עיצוב פוטושופ וכד', הדפסה וביצוע הדבקה על הקיר- איש קשר "מסטודיו חץ" דוד חיון 052-4819996
12	בקשה לדחות הגשת המכרז למועד מאוחר יותר, לצורך קבלת הצעות מחיר מספקים.	בשל "וירוס הקורונה" הוחלט על דחיית מועד האחרון להגשת המכרז לתאריך 5.4.20 עד השעה 12:00
13	סעיף 06.001.140 – יש סעיף קומפלט למידוף. בתוכנית ובחנתך לא ברור מה גודל המידוף, האם צבוע? האם מגיע מעל הדלת?	ראו התייחסות לעיל בתשובות לשאלה 5.
14	סעיף נגרות 01.06.001.0120 – לא מופיע באתר המכללה פרט נ-12, לא ניתן לתמחר את הסעיף.	ראו התייחסות לעיל בתשובות לשאלה 4.
15	פרק 08 מערכות כריזה ופריצה: האם הקבלן הזוכה מחויב לבצע את העבודה מול ספק המתחזק את המערכות במכללה בימים אלו? במידה וכן, מי הספק העובד מול המכללה בימים אלו?	יש לפנות לקבלן החצר לבצוע מערכות הכריזה של המכללה "נחום" טלפון נייד 053-7504388 בצוע העבודה בתאום מלא מול מנהל האחזקה/ מנהל תפעול של המכללה
16	פרק 12 עבודות אלומיניום – בכתב כמויות ובתוכנית מופיע דגמי "קליל אופיס". נא לציין את סוג הפרופיל שנבחר לפרויקט.	סוג הפרופיל הינו קליל אופיס 4750

17	האם היקף מחזור הקבלן צ"ל 4 מש"ח בשנה וביצוע הפרויקטים השונים בהיקף 0.5 מש"ח בכל שנה?	ישנה התייחסות ברורה לעניין בדרישות סף לעניין ומפורטים דיו
18	בתנאי המכרז נדרש סיווג ג'-1, מדוע נדרש תנאי סף כל כך מחמירים ביחס לסיווג הנדרש למכרז? התנאים מתאימים לסיווג ג'-2, האם הדבר ניתן לשינוי?	לא, הגשה עפ"י הסיווג כמפורט בדרישות חוברת המכרז
19	האם ניתן לכלול את הפרויקטים בשנת 2019 בהצעה?	כחלק מתנאי הסף עלפי סעיף 26.2 ניתן לציין פרויקטים שבוצעו בשנת 2019
20	- לצורך מילוי ההצעה לשלוח - קובץ SKN	הקובץ הועלה לאתר המכללה, השימוש בקובץ זה הינו רק לצרכי חישוב בלבד של הקבלן. אין להגיש את ההצעה אלא רק בכתב יד בצירוף חותמת וחותמת המציע על גבי קובץ כתב הכמויות (נספח ו') המופיע באתר. הבדיקה וניתוח ההצעות מבחינת טבלת ההשוואה יבוסס אך ורק על בסיס כתב הכמויות שמולא בכתב יד המוגדר כהצעת הקבלן, כמפורט בתנאי מילוי ההצעות במכרז
21	חברת קמחי תאורה יצאה לחל"ת, אין עם מי לדבר, אבקש לקבל שווה ערך לגופי התאורה שלה סעיפים 01080060550 עד 01080060550	הגופים המופיעים בסעיפים אלו אינם של קמחי. הגוף של קמחי מופיע בסעיף 01.08.006.0520 - ניתן לפנות לחברת "טריגון" או ספק אחר לקבל הצעה לשו"ע (באישור האדריכל ויועץ החשמל)
22	סעיף 01.22.002.0280 לאחר שיחה עם ספק מומלץ יהודה יצוא ויבוא בע"מ התברר כי במידות SOLO אריחים דגם 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ לא קיימים. גם מחיר יסוד של האריחים נראה בלתי הגיוני. בתכנית אדריכלות לתקרות WORK_TIK_אקוסטיות 1518 אינו מסומן תחום לתקרות דגם SOLO בנוסף אין התאמה בסעיף B של מקרא תקרות בתוכנית הנ"ל לסעיף כתב כמויות 01.22.002.0120	נא לעיין בכתב כמויות עדכני מתאריך 1.4.2020 סעיפים חדשים : 01.02.002.0120+01.02.002.0130 תקרות SOLO במידות 120/120 ו 120/240

ב. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.

ג. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ד. הערה חשובה: בעקבות שינויים בסעיפי אדריכלות הועלה לאתר המכללה כתב כמויות חדש (מסמך ו' מעודכן לתאריך 01.04.20), יש להוריד את כתב הכמויות החדש ולהגיש את הצעה על המסמך המעודכן בלבד בכפוף להנחיות במסמכי המכרז.

בברכה

וועדת מכרזים

המכללה האקדמית לחינוך קיי